

様式第3号（第8条関係）

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和3年11月1日

福島県道路公社理事長

工事番号	管 第 1 号
工事名	福島県道路公社空調設備改修工事
質 問 事 項	
<p>・ 機器について</p> <p>設計の機種は配管再利用機種（リプレースマルチ）でないので、既設冷媒管を再使用しますと、いろいろな機器故障の原因になります。</p> <p>既設冷媒管を再使用するのであれば、口径が同じとして管内洗浄が必要です。</p> <p>そのまま冷媒管を再使用するなら、機種変更（リプレースマルチ）が必要と思います。</p> <p>※リプレースマルチ特長 既設冷媒管の残留異物を回収します。</p>	
回 答 事 項	
<p>・ 設計図書に記載のある機種で、入札書及び見積内訳書を作成してください。</p> <p>工事実施段階で、既設冷媒管を調査し管内洗浄が必要と判断される場合は、福島県工事請負約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象となります。</p>	